

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 9.4.1

№ п/п	Наименование здания или сооружения	Расходы теплоты							Установленн ая мощность электро- двигателей, квт.	
		Часовые, Вт (ккал/час)				Годовые, Мвт (Гкал)				
		Отопление	Вентиляция (в т.ч. воздушно- тепловые завесы)	Горячее водоснаб- жение	Общая	Отопление	Вентиляци я	Горячее водосна бжение		Общая
1	Блок №3,6	1. Теплоноситель - вода							9.39	
		65750 (56535)		273200 (234909)	338950 (291444)	0,06575 (0, 05653)		0.273200 (0.2349)		0.338950 (0.29144)
		2. Источник теплоснабжения – электрические сети								
		-	27000 (23216)	-	27000 (23216)	-	*	-		*

ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 9.4.3

Поз. пом.	Наименование помещений	V, м ³	t _в , °С	Кол-во люде	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м ³ /час	кратность	L, м ³ /час	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пищеблок на отм. 0.000 (H=3.0м) блок№3									
33	Горячий цех	55.59	5			1200+60=1260 (Lмо.пр.+Лобщ.)		2050+60=2110 (Lмо.выт.+1кр)	
34	Холодный цех	18.99	16		3	60	4	80	
35	Мясо-рыбный цех	18	16		3	60	4	70	
36	Моечная кухонной посуды	12.51	20		4	60	6	75	
37	Овощной цех	15.63	16		3	60	4	65	
38	Кладовая овощей	11.25	5		-	-	2	25	

Продолжение таблица 9.4.3

Поз. пом.	Наименование помещений	V, м ³	tв, °С	Кол-во людей	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м3 /час	кратность	L, м3 /час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Кладовая сухих продуктов	11.1	12		-	-	1	10	
40	Холодильная камера для пищевых	21.78	5		-	-	2	45	
41	Моечная тары	4.98	20		4	20	6	30	
42	Коридор								
43	Загрузочная	15.9	10		2	30	-	-	
остальные помещения 1-го этажа									
19	Комната персонала	35.73	20		-	-	1.5	55	
20	Постирочная	47.9	16		5	240	5	240	
21	Гладильная	37.47	16		5	190	5	190	

Продолжение таблица 9.4.3

Поз. пом-ний	Наименование помещений	V, м ³	tв, °С	Кол-во людей	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м3 /час	кратность	L, м3 /час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Кладовая чистого белья	38.2	16		–	–	1	38	
24	Процедурный кабинет	23.55	20		-	-	1.5	35	
25	Медицинский кабинет	34.17	20		–	–	1.5	50	
26	Палата	22.9	20		–	–	1.5	35	
27	Палата	22.9	20		–	–	1.5	35	
28	Туалетная	13	20		–	–	-	50	1 унитаз
29	Приемная	30.15	20		–	–	1,5	45	
30	Электрощитовая	11.9	5		–	–	1	12	
31	Помещение для приготовления дез.средств	7.3	18		-	-	1.5	11	
32	Тепловой узел	16.89	-		2	30	2	30	
44	Спальня (средняя группа)	151.02	19		-	-	1.5	230	
45	Раздевальная (средняя группа)	53.6	21		–	-	1.5	80	
46	Буфетная	12	16		-	-	1.5	18	

Таблица 9.4.3 (продолжение)

Поз. пом-ний	Наименование помещений	V, м ³	t _в , °С	Кол-во людей	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м ³ / час	кратность	L, м ³ / час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Групповая (средняя группа)	144.6	21		-	-	1.5	220	
48	Туалетная		22		-	-	-	200	4 унитаза
2 этаж									
13	Раздевалка (подготовительная)	52.17	20		-	-	1.5	80	
14	Раздевалка (подготовительная)	52.57	20		-	-	1.5	80	
15	Методический кабинет	54.24	20		-	-	1.5	80	
16	Кладовая для хранения муз. инв.	17.22	16		-	-	1	20	
18	Кабинет завхоза, заведующей	18.42	20		-	-	1.5	30	
19	Зал для гимн. занятий	224.8	19		-	-	1.5	340	
20	Зал для муз. занятий	225.7	19		-	-	1.5	340	
22	Кладовая для хранения спорт. инвентаря	19.29	16		-	-	1	20	
23	Раздевалка (средняя группа)	53.52	21		-	-	1.5	80	

Продолжение таблица 9.4.3

Поз. пом-ний	Наименование помещений	V, м ³	tв, °С	Кол-во людей	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м3 /час	кратность	L, м3 /час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Буфетная	12	16		-	-	1.5	20	
25	Групповая (средняя группа)	144.63	23		-	-	1.5	220	
26	Спальня(средняя группа)	151	19				1.5	230	
27	Туалетная		22		-	-	-	200	4 унитаза
Блок №6 первый этаж									
2	Раздевальная (младшая гр.)	52.32	22		-	-	1,5	80	
3	Спальня (младшая гр.)	110.8	23		-	-	1,5	170	
4	Туалетная		22		-	-	-	200	4 унитаза
5	Групповая (млад. группа)	152.9	22		-	-	1.5	230	
6	Буфетная	13.5	16		-	-	1.5	20	
7	Душевая		25		-	-	-	75	

Продолжение таблица 9.4.3

Поз. пом-ний	Наименование помещений	V, м ³	tв, °С	Кол-во людей	Приток		Вытяжка		Примечание
					кратность	L, м3 /час	кратность	L, м3 /час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Групповая (млад. группа)	152.9	22		-	-	1.5	230	
11	Буфетная	13.5	16		-	-	1.5	20	
12	Туалетная						-	50	1 унитаза
13	Спальня (младшая гр.)	110.8	23				1.5	170	
14	Раздевальная (младшая гр.)	52.32	22		-	-	1,5	80	
16	Туалетная		22		-	-	-	200	4 унитаза
					Блок №6	второй этаж			
2	Спальня (подготовит.гр)	159.84	21		-	-	1.5	240	
3	Туалетная		20		-	-	-	200	4 унитаза
4	Кладовая	9.54	16		-	-	1	10	
5	Буфетная	13.5	16		-	-	1.5	20	
6	Групповая (подготовит.гр)	151.5	20		-	-	1.5	230	

